GK.271.2.2018

Mierzęcice, dnia 14.05.2018r.

**Dotyczy: odpowiedzi na pytanie dot. przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice ”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający – Gmina Mierzęcice, w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) poniżej zamieszcza treść zapytania i udziela na nie odpowiedzi:

**Pytanie:**

W przedmiarach robót dla części 1,2 oraz 4 brak nakładów na wykonanie cienkowarstwowych wypraw z zaprawy tynkarskiej na ścianach płaskich. Jest tylko nałożenie podkładowej masy tynkarskiej oraz pomalowanie elewacji farbą silikonową. Prosimy o wyjaśnienie braków.

**Odpowiedź:**

Wymagane warstwy docieplenia w tym cienkowarstwowy tynk akrylowy jest elementem przyjętego systemu docieplenia – opis techniczny pkt 4.1.1

Wykonawca winien wycenić w swojej ofercie wszystkie materiały docieplenia przyjętego systemu. Zamawiający przypomina, że zgodnie z Rozdziałem III pkt 5 SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie przygotowania oferty i wycenić wszystkie prace określone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych.