



UWAGA!

----- cyrkulacja

----- ciepła woda

----- zimna woda

Ø32/Ø32/Ø20 - ciepła woda/zimna woda/cyrkulacja

Przewody wodociągowe wykonać z rur PP

zimna woda Pn 16,

ciepła woda i cyrkulacja Pn 20 z wkładką aluminiową

TEMAT OPRACOWANIA:				Projekt Techniczny Modernizacji Instalacji Wodociągowej			
INWESTOR:				Budynek Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach ul. Bankowa 24			
IMIE I NAZWISKO:		PODPIS:		TYTUŁ RYSUNKU:			
INWESTOR:		IMIE I NAZWISKO:		Poziom instalacji c.w.u. -			
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:		- płwnica			
OPRACOWAŁ:		PODPIS:		DATA:			
KOORDYNATOR:		PODPIS:		SKALA:			
KOORDYNATOR:		PODPIS:		PROJEKT NR: RYSUNEK NR:			
KOORDYNATOR:		PODPIS:		01/04/09			
KOORDYNATOR:		PODPIS:		W01			