DĄBROWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

LABORATORIUM

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Powstańców 13
tel. 32 63 95 120, 32 63 95 138, fax: 32 26 22 210
www.dabrowskie-wodociagi.pl
laboratorium@dabrowskie-wodociagi.pl

PCA BADANIA AB 709

ilac-MRA

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1306/2016

Badany obiekt	**Woda przeznaczona do spożycia**		
Zleceniodawca	Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej ul. Wolności 133, 42-460 Mierzęcice		
Cel badania	Oznaczenie jakości wody do spożycia w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych		
Pobranie próbki	Próbkę pobrał próbkobiorca Dąbrowskich Wodociągów Sp. z.o.o. (GK1.) wg PN-ISO 5667-5:2003 [A,Z] oraz PN-EN ISO 19458:2007 [A.Z]		
Nr protokołu pobierania próbki	13/2016-06-21		
Data pobrania próbki	2016-06-21	Nr zlecenia	zw/015/2016
Data przyjęcia próbki	2016-06-21	Data wykonania badania	2016-06-24
Data sporządzenia sprawozdania	2016-06-24		
Stan dostarczonej próbki	Bez zastrzeżeń		

Nr próbki	Miejsce pobrania próbki	Informacje dodatkowe
1542/2016	Mierzęcice, ul. Wolności 133- kran w budynku	

Badania fizykochemiczne

Lp.	Nazwa oznaczenia	Zastosowana metoda badawcza	Status metody [4]	Jednostka miary	Wynik	Najwyższe dopuszczalne stężenie [3]
1	Smak	Procedura QLp 8.1.17 wyd.04 z 30.03.2015	N,Z	-	**akceptowalny**	bnz[6]
2	Zapach	Procedura QLp 8.1.17 wyd.04 z 30.03.2015	N,Z	-	**akceptowalny**	bnz[6]
3	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7	A,Z	**mg/dm^3 Pt**	**<5[5]**	bnz[6]
4	Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	A,Z	NTU	**0,34 ± 0,09[1]**	1
5	pH	PN-EN ISO 10523:2012	A,Z	-	**7,4 ± 0,2[1]** [T=24,7°C]	(6,5 - 9,5)
6	Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	PN-EN 27888:1999	A,Z	**µS/cm**	**634 ± 51[1]**	2500
7	Jon amonowy	PN-ISO 7150-1:2002	A,Z	**mg/dm^3**	**<0,05[5]**	0,5

DĄBROWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

LABORATORIUM

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Powstańców 13
tel. 32 63 95 120, 32 63 95 138, fax: 32 26 22 210
www.dabrowskie-wodociagi.pl
laboratorium@dabrowskie-wodociagi.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1306/2016

Badania mikrobiologiczne

Lp.	Nazwa oznaczenia	Zastosowana metoda badawcza	Status metody [4]	Wynik	Najwyższe dopuszczalne stężenie [3]
1	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	A,Z	**0 jtk/100 ml**	0
2	Bakterie Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	A,Z	**0 jtk/100 ml**	0
3	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	A,Z	**36 jtk/1 ml [22;60][1]**	bez nieprz.zmian

[1] Niepewność rozszerzona obliczona dla współczynnika rozszerzenia k = 2, co odpowiada poziomowi ufności ok. 95%. Uwzględnia niepewność związaną z pobieraniem próbek.
[2] Niepewność wyniku wyrażona jako przedział ufności na poziomie prawdopodobieństwa ok. 95%.
[3] Zgodnie z Rozp. Min. Zdr. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz.1989).
[4] Metoda: A – akredytowana, N – nieakredytowana, Z - zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.
[5] Wartość poniżej granicy oznaczalności.
[6] Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian.

AUTORYZOWAŁ

KIER. TECHNICZNY
MGR ILONA WILCZEK

ZATWIERDZIŁ

KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr inż. Katarzyna Skorek

Rozdzielnik: 1 egz. Zleceniodawca, 2 egz. Laboratorium
Oświadcza się, że:
1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
Jeżeli skarga dotyczy wyniku badań, wówczas jest ona rozpatrywana wyłącznie na podstawie zapisów,
które dokumentują przebieg badań. Wynika to z braku możliwości powtórzenia badań ze względu na nietrwałość próbki.

KONIEC