GK.271.6.2017

Mierzęcice, dnia 05.12.2017r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie dot. przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający – Gmina Mierzęcice, w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) poniżej zamieszcza treść zapytania i udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Prosimy o zmianę formularza Ofertowego Załącznik nr. 1 dla Części 2 w zakresie oferowanego terminu realizacji. W formularzu pkt. 14 jest zapis wskazujący na termin już miniony. Alternatywnie prosimy o oficjalna zgodę na zmianę formularza oferty poprzez poprawienie roku z 2017 na 2018.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał poprawy omyłki pisarskiej poprzez zmianę formularza ofertowego wskazując w pkt 14 rok 2018.

Pytanie nr 2:
Prosimy o zmianę Wzoru Umowy Załącznik nr. 4 dla Części 2 w zakresie oferowanego terminu realizacji. W treści umowy w §2 ust. 2 jest zapis wskazujący na termin już miniony.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał poprawy omyłki pisarskiej poprzez zmianę Wzoru Umowy Załącznik nr. 4 wskazując w §2 ust. 2 rok 2018.

Pytanie nr 3:
Prosimy o wskazanie adresu budynku na którym instalacja fotowoltaiczna planowana jest na elewacji oraz określenie minimalnych wymagań dot. montażu na elewacji.

Odpowiedź:
Sposób montażu instalacji na budynku określa projektant podczas wizji lokalnej. Montaż należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Lokalizacja budynku określona jest w załączniku nr 2 poz.17 do Programu Funkcjonalno-użytkowego.

Pytanie nr 4:
Prosimy o przesłanie projektu konstrukcji dachu (przekrój, rzuty) dla obiektu pokrytego trzciną.

Odpowiedź:
Zgodnie z regulaminem niedopuszczalny jest montaż instalacji na pokryciu dachowym z trzciny. W związku z powyższym w tym przypadku panele zostaną zamontowane na gruncie.

Pytanie nr 5:
Prosimy o zmianę w SIWZ poprzez zrezygnowanie dla Części 2 z wymagania dysponowania **projektantem** oraz **kierownikiem robót** w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W przypadku instalacji fotowoltaicznych nie zachodzi potrzeba korzystania z inżynierów w takiej branży.

Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z wymagań dot. dysponowania projektantem oraz kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w części 2 zamówienia, która dot. montażu instalacji fotowoltaicznych.
Zamawiający w tym zakresie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 6:
Prosimy o zmianę Wzoru umowy dla Części 2 poprzez usunięcie w całości zapisów §12 ust. 1 pkt3) oraz poprzez usunięcie w całości zapisów §12 ust. 1 pkt3).

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy §12 ust. 1 pkt3 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 7:
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o innej mocy niż 255Wp pojedynczego panelu. Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej liczby paneli dla poszczególnych lokalizacji przy założeniu zachowania co najmniej równej wartości mocy łącznej generatora PV.

Odpowiedź:
Zamawiający w Programie Funkcjonalno – użytkowym określił minimalną moc paneli. Dopuszcza się stosowanie paneli o większej mocy z zastrzeżeniem, że ilość paneli dla danej instalacji nie może ulec zmianie.

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski