GK.271.6.2017

Mierzęcice, dnia 13.12.2017r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie dot. przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający – Gmina Mierzęcice, w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) poniżej zamieszcza treść zapytania i udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający zaakceptuje parametry prądowo-napięciowe (tj: napięcie obwodu otwartego, napięcie w punkcie maksymalnej mocy, prąd zwarcia i prąd w punkcie maksymalnej mocy) na poziomie wyższym niż wskazane w obecnie podanych przedziałach? Wyższe wartości są lepsze, a ponadto rosną wraz z mocą znamionową paneli. W przypadku zastosowania paneli wyższej mocy, powyższe parametry również przekroczyłyby wskazane przez Zamawiającego przedziały.

Odpowiedź:
Zamawiający wskazał akceptowalne minimalne, maksymalne wartości lub ich przedziały dla parametrów wszystkich komponentów, zadaniem oferenta jest złożyć ofertę na zakres, który będzie poprawnie funkcjonował spełniając zapisy PFU. Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU.

Pytanie nr 2:
W specyfikacji Zamawiający pisze, że dla inwerterów 3-kW wymaga co najmniej 2 MPPT. Wydaje się to być wymogiem niezasadnym, bo to spowoduje, że dla instalacji o tak małych mocach będzie zbyt niskie napięcie na każdym MPPT, co spowoduje nieefektywną pracę falownika i brak możliwości osiągnięcia zakładanych efektów. Prosimy o dopuszczenie falowników z 1 MPPT.

Odpowiedź:
Wymóg min. 2 MPPT związany jest z kwestią różnej dostępności połaci dachowych i koniecznością dysponowania możliwością rozłożenia paneli na więcej niż jednej płaszczyźnie. Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza falownik bez wyświetlacza, a prezentujący komunikaty poprzez stronę internetową w języku polskim?

Odpowiedź:
Dopuszcza się możliwość odczytu parametrów przez internet, jednakże to Wykonawca ma w takim przypadku zapewnić komunikację z siecią internet (karty wifi, moduły GSM, a także abonament do kart SIM) na okres równy gwarancji na inwerter. Kwestia dostępu do internetu nie może być przerzucona na uczestnika projektu, ani Zamawiającego.

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski